



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.02.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.02.2021 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.02.2021 / 11:30
Protokol No / Numune Barkod No	2021-36332 - 1 / 36850808
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

AB-0445-T
2021-36332-1
02-21

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.		
Numunenin Alındığı Adres	/GEMLİK/BURSA		
Numune İzleme Noktası	BUSEB REVERSE OZMOS TESİS ÇIKIŞI SU NUMUNESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*İçme- Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Aritım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	09.02.2021 - 11:33	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + Pet Şişe	ETİKETSİZ	500CC.+1.5 LT.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	09.02.2021	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	09.02.2021 11:34	17.02.2021 12:52	
Raporlama Tarihi	17.02.2021 13:47		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik	0,02	0,5	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	197,1
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

18.02.2021

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 8b63f02c-14f4-4b6b-a961-111046b3924b kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.02.2021 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.02.2021 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.02.2021 / 11:30
Protokol No / Numune Barkod No	2021-36332 - 1 / 36850808
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

AB-0445-T
2021-36332-1
02-21

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*pH	pH Birimi	SM 4500- H+B		6,5 - 9,5	7,20

Deęerlendirme : Sonular alışılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

Aıklamalar:

- Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięine gre deęerlendirilmektedir.

-Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.

-Numune tarafımızca alınmamıř olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrne uygun olarak kabul edilmiřtir.

-zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.

-Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.

-Geniřletilmiř lm belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıęı durumlarda belirtilir.

-Bursa Halk Saęlıęı Laboratuvarı Karar Kuralı:

-Mřterinin lm belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi gven aralıęında (k=2, %95), ilgili parametre iin bulunan sonu:

Sonua lm belirsizlięi eklendięinde mevzuatta verilen st sınırn stnde ise, veya sonutan lm belirsizlięi ıkarıldıęında mevzuatta verilen alt sınırn altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir.

-TKEDY: Tketicilere kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęiřim yok.

-Analiz sonuları numunenin teslim alındıęı hali iin geerlidir

-kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)

-* ile iřaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ORHAN KARAKUř

Kimyager

17.02.2021

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

KASIM ABDURAHMAN PALA

Biyolog

17.02.2021

Laboratuvar Sorumlusu

GNL NVER řEKER

Biyokimya Uzmanı

17.02.2021

Rapor Baskı Tarihi :

18.02.2021

Halk Saęlıęı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Aęalık Sk. No:17 Nilfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 8b63f02c-14f4-4b6b-a961-111046b3924b kodu ile eriřebilirsiniz.